

KÜ Sääse 1 tuleohutuse eeskiri.

1. Käesolev eeskiri on koostatud eesmärgiga ennetada hoones tuleohu tekkimist, millega tagada negatiivsete tagajärgede ärahoidmine.
2. Käesolev tuleohutuse eeskiri lähtub Tuleohutuse seadusest, KÜ Sääse 1 põhikirjast ja KÜ Sääse 1 kodukorrast. Tegevused, mida ei ole eeskirjas kohustustena välja toodud võivad olla reguleeritud muude seadustega, mille täitmine on kohustuslik.
3. Käesolev tuleohutuse eeskiri on kohustuslik kõikidele majaelanikele ja hoones viibivatele isikutele.
4. Tuleohu tekkimise vältimiseks on hoones viibijatel keelatud:
 - 4.1. Tekitada hoones tuleohtu, käideldes tuleohtlike või kergesti süttivaid materjale, õigustamatult käidelda üldiseid tehnosüsteeme või nende osasid, tekitada lahtise tule võimalust.
 - 4.2. Suitsetada avalikes ruumides
 - 4.3. Hoiustada või ladustada trepikodades või keldris igasuguseid esemeid või aineid ilma juhatuse sellekohase nõusolekuta, pikema aja jooksul peab nõusolek olema kirjalik, välja arvatud hoone teenindamiseks vajalikud esemed ja seadmed, mis ei ole tuleohu tekkeks või on see nõuetekohaselt ohustatud.
 - 4.4. Tagada vähemalt ühe suitsuanduri korrasolek korteris.
 - 4.5. Kasutada rõdudel-lodzadel-katusel lahtise tule seadmeid või muid seadmeid, mis tekitavad suitsu, vingu ja võivad olla tuleohu allikaks, välja arvatud remonttöödeks selleks pädeva isiku korral.
 - 4.6. Hoiustada rõdudel-lodzadel kergestisüttivaid esemeid või aineid.
 - 4.7. Kasutada korterites ilma CE märgistusega või isevalmistatud või ümberehitatud tehnosüsteemi lülitatud seadmeid.
 - 4.8. Ehitada ümber tehnosüsteemi või selle osasid ilma selleks ette nähtud kooskõlastatud projektita või juhatuse kirjaliku nõusolekuta projekti nõude puudumisel.

Tegutsemine tulekahju korral.

Tulekahju avastamine toimub tavaliselt tulekahjutunnuste ilmnemisel (lahtine tuli, suits, töötav andur jne). Enne häirekeskusele teatamist tuleb võimalusel kindlaks teha tulekahju asukoht ja ulatus. Võimalusel kustutada tulekahju esmaste tulekaitsevahenditega ning informeerida sellest juhatust. Kui paksu suitsu või kuumuse tõttu ei ole võimalik tulekahju kustutada, tuleb viivitamatult kutsuda hoones viibijaid evakuatsioonile ja helistada häirekeskuse telefonil 112 ning teatada võimalikult täpselt:

1. Tulekahju täpne aadress;
2. Mis põleb;
3. Kes tulekahjust teatab (nimi, telefoni number)
4. Mitte katkestada ilma päästekorraldaja nõusolekut kõnet ja mitte lülitada telefoni välja peale kõne lõppu, kuna võib tekkida lisainformatsiooni vajadus;
5. Mitte kasutada lifti tulekahju korral.

Tulekustuti kasutusjuhend.

Eemalda kaitseplint;

Võta tulekustuti, lähene põlengule ohutu kauguseni, valmista kustuti ette, suuna voolikuots tulekolde suunas ja rakenda kustuti tööle;

Hoia kustutusvoolikust kinni võimalikult otsast (mitte korpuse lähedalt), kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda;

Õues kustutades seisa selliselt, et tulekolle jääks sinust allatuult;

Tahkete materjalide kustutamisel suuna kustutusaine kõige intensiivsema põlemisekohta nõ pühkivate liigutustega, kattes eseme pinna kustutusainega;

Lahtises ja madala äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitatavalt vastu nõu siseseina;

Põlevvedeliku kustutamisel siseruumides jälgida, et ei pihustataks põlevat vedelikku laiali;

Mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järk-järgult katta kustutusainega kogu põlev pind;